

Lernsituation 23 – Gasgeruch im Gebäude

In einem Gebäude wurde Gasgeruch gemeldet. Der Gruppenführer schickt einen Trupp mit Ex-Warngerät vor. Als Ursache kann eine Gasleitung / Gasflasche ausgemacht werden. Die Gaszufuhr wird abgeschiebert und der entsprechende Bereich gelüftet.

Kompetenzen

Die Teilnehmenden **analysieren** die dargestellte Situation hinsichtlich erforderlicher und bereits vorhandener Fertigkeiten und Kenntnisse für ein kompetentes und sicheres Handeln.

Die Teilnehmenden **erkennen Gefahren** und Risiken und erschließen mögliche Kompensationsmaßnahmen für ein sicheres Arbeiten im Einsatz.

Die Handlungskompetenz in der dargestellten Einsatzlage entsteht aus der Kombination der überfachlichen Kompetenzen (siehe Kompetenzliste „überfachliche Kompetenzen“) und fachlicher Kompetenzen.

Folgende fachliche Kompetenzen werden in dieser Lernsituation ausgebildet oder vertieft.

Die Teilnehmenden...

- tragen ihre Schutzausrüstung situationsgerecht.
- erkennen in konkreten Einsatzszenarien Gefahren an der Einsatzstelle im Löscheinsatz und passen ihr Verhalten, die technischen und taktischen Maßnahmen und in Absprache mit dem Einheitsführer die Schutzausrüstung an.
- **schaffen eine Abluftöffnung und sichern den Ventilationskanal.**
- **führen die Atemschutzdokumentation durch und unterstützen den Einheitsführer bei der Atemschutzüberwachung.**
- **setzen Messgeräte bei Verdacht des Gasaustritts ein.**
- arbeiten als Mitglied eines Trupps in der taktischen Einheit Staffel oder Gruppe unter Führung eines Einheitsführers in Auftrags- und Befehlstaktik.
- überprüfen die Einsatzbereitschaft nach Beendigung eines Einsatzes oder Übung für ein Fahrzeug.