

Trainerkarte - Lösungsvorschlag

| | |
|--|--|
| | <p>Erkennst du eine Gefahr?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es besteht die Gefahr der Atemgifte durch unkontrollierten Austritt von Faulgasen (Methan, CO₂, Schwefelwasserstoff). • Brand- bzw. Explosionsgefahr |
| | <p>Meldung an den Einheitsführer.</p> <p>„Achtung: der Geruch von Faulgasen wahrnehmbar. Ziehe mich zur Gefahrenbereichsgrenze zurück. Bisher kein Hinweis auf den Bauern gefunden.“</p> |
| | <p>Gibt es eine Gefahrenbereichsgrenze?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zunächst wird die Gefahrenbereichsgrenze gemäß FwDV 500 bei einem Radius von 50 Metern (besser mehr) um das Objekt (hier Biogasanlage) festgelegt. Eine Anpassung kann im weiteren Einsatzverlauf erfolgen. |
| | <p>Wie musst du dich verhalten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückzug zur Gefahrenbereichsgrenze. • Bei einem weiteren Einsatz im Gefahrenbereich ist die Schutzausrüstung durch geeigneten Atemschutz zu ergänzen. • Rückmeldung aus dem sicheren Bereich an den Gruppenführer und neue Handlungsanweisungen einfordern. |