


<p>Brandklasse <b>A</b></p>	<p>Einsatzübung <b>Brandbekämpfung in einer Elektroverteilung mit CO2.</b></p>	
---------------------------------	--	---

**Ziele:**

- Die Teilnehmenden verhindern eine Ausbreitung des CO2 Gases auf Bereiche außerhalb des Brandraumes durch Verschließen der Zimmertür.

**Durchführung:**

Im Rahmen einer Löschangriffsübung in der taktischen Einheit Staffel oder Gruppe bekommt der Angriffstrupp den Auftrag, einen Brand in einem Sicherungskasten mittels CO2 Löscher zu bekämpfen.

Für die Lagedarstellung wird ein Warnzeichen Elektrik (Gelbes Dreieck mit schwarzem Blitz) auf einen Schrank in einem Raum geklebt.

Der Angriffstrupp soll die Löschmittelabgabe andeuten und dann den Erfolg melden. Diese Information kann auf einem Infocettel ebenfalls am Schrank hängen.

Wenn der Angriffstrupp die erfolgreiche Brandbekämpfung meldet, dann wird er vom Gruppenführer zur Rückkehr zum Einsatzfahrzeug aufgefordert und die Übung wird abgebrochen.

Es wird sich nun mit allen Gruppenmitgliedern die Stellung der Brandraumtüren und der Schranktüren angeschaut und besprochen.

**Auswertung:**

Der Einsatzverlauf unter der Fragestellung analysiert, welchen Maßnahmen der Angriffstrupp gegen die Ausbreitung des CO2 Gases getroffen hat und welche er hätte treffen können.